

新建给水工程项目验收及标准

- 一、 施工单位应具备相应资质，并有资质证书。
- 二、 供水管道的管材、管件，应采用 PPR 材料并取得《天津市建筑结构材料和特种材料核准证》。
- 三、 厂区里构筑物内给水管道施工前，施工单位应带上述资料及所用材料合格证、管材小样到静海水务公司备案，经认可后方可施工。
- 四、 水表的安装：
 - 1、 水表安装在厂外。
 - 2、 水表口径为 $\Phi 15-40\text{mm}$ 。用水量大时（日用水量大于 100 立方米）可安装流量计。
- 五、 厂区内给水管道试压不小于 0.6Mpa，正式通水前，必须冲洗、消毒合格。
- 六、 根据建设部《城市供水水质管理规定》、《天津市城市供水用水条例》和《天津市二次供水管理办法》，建筑物高度若超过国家规定的公共供水管网服务压力（0.18 兆帕）标准，必须设置二次供水设施，二次供水的工程，应符合《天津市二次供水工程技术标准》。